

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI 11578:2015**

Denominazione del prodotto


**Punto di ancoraggio WA18C2 della Linea Vita ROBUST, Art. 5939 000 005**

Descrizione

**Dispositivo permanente di ancoraggio puntuale di altezza nominale 18 cm, per la protezione dalle cadute dall'alto, installabile su colmo e puntone**

Finalità d'impiego

**Questo punto di ancoraggio è stato sottoposto alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 ed è idoneo all'utilizzo da parte di max. 2 operatori contemporaneamente collegati al punto di ancoraggio stesso tramite opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall'alto**



**Würth Srl**, con sede legale in Egna (BZ), via Stazione 51, dichiara che il:

**Punto di ancoraggio WA18C2 della Linea Vita ROBUST, Art. 5939 000 005**

è stato sottoposto alle seguenti prove di tipo secondo norma UNI 11578:2015:

Tipo di prova	Punto della norma	Seriale della prova	Data della prova
Prova di deformazione	5.3.2	1611013	19/04/2016
		1611007	19/04/2016
		1610509	14/04/2016
		1611003	12/04/2016
Prova di resistenza dinamica e integrità (per due utilizzatori)	5.3.5	1612716	06/05/2016
		1613005	09/05/2016
		1611701	26/04/2016
		1611704	26/04/2016
Prova di resistenza statica (per due utilizzatori)	5.3.6	1611014	19/04/2016
		1611008	19/04/2016
		1610510	14/04/2016
		1610304	12/04/2016

**Il punto di ancoraggio ha superato positivamente le prove di tipo sopraelencate ed è pertanto dichiarato conforme al**

## **TIPO A secondo UNI 11578:2015, punto 4.4.1**

Le prove di tipo sopraelencate sono state validate dall'Università degli Studi di Firenze, con riferimento protocollo: UNIFI - Anno 17 - Titolo III - Clas. 19 - Fasc. 25 - Prot. n. 53876 del 10/04/2017 - Allegato 4.

La prova di resistenza alla corrosione (punto 5.6 della UNI 11578:2015) è stata effettuata con esito positivo.

La validità della presente dichiarazione di conformità decade qualora il punto di ancoraggio venga disassemblato, alterato, modificato o installato in configurazioni non conformi alle indicazioni di Würth Srl.

La dichiarazione di conformità di prodotto non comprende gli elementi di fissaggio strutturale dei punti di ancoraggio.

Egna, 02/02/2018

**Würth srl**  
**Responsabile Prodotti**

**Markus Oberprantacher**



Pagina 2 di 2