

PROTOCOLLO DI PRIMO AVVIAMENTO DEL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

secondo UNI EN 1264-4

Oggetto:

Committente:

Installatore:

Massetista:

Luogo cantiere:

Protocollo di avviamento iniziale:

Si suggerisce di procedere con il protocollo di avviamento al termine del tempo di stagionatura del massetto:

- Massetto in cemento 21 giorni
- Massetto anidritico 7 giorni

Tipologia massetto: Massetto in cemento
 Massetto anidritico
 Massetto autolivellante

Caratteristiche massetto:

Spessore massetto: cm

Additivo

Classe di resistenza a flessione e/o classe di durezza (UNI EN 13813)

Data ultimazione posa massetto (fare riferimento alla nota in alto a destra)

	Data inizio	T °C mandata impostata	T °C ritorno misurata	Tempo minimo richiesto	Data fine
Accensione		20	°C		
		25	°C	Mantenere 3 giorni	
Innalzamento		30	°C		
		35	°C		
		40	°C		
		45	°C		
		Max T °C di progetto.	°C	Mantenere 4 giorni	
Abbassamento		45	°C		
		40	°C		
		35	°C		
		30	°C		
		25	°C		
		20	°C	Ultimazione	

Temperatura esterna °C

Impianto in funzione

Temperatura di mandata °C

Note generali/Osservazioni

Luogo, Data

Firma e timbro Installatore

Firma e timbro Committente

Firma e timbro D.L.

Würth Srl

Sede Legale/Amministrativa e Deposito Centrale:
 39044 Egna (BZ) - Via Stazione, 51
 Telefono +39 0471 828 111
www.wuerth.it

Centro Distribuzione:
 00060 Capena (RM) - Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scorano
 Telefono +39 06 907 790 01

Reg. Imprese di Bolzano (BZ)
 C.F. e P. IVA (IT) 00125230219
 Cap. Soc. € 25.000.000,00 i.v.
 Socio Unico: Würth International AG - Coira (CH)

Würth Srl

Sede Legale/Amministrativa e Deposito Centrale:
39044 Egna (BZ) - Via Stazione, 51
Telefono +39 0471 828 111
www.wuerth.it

Centro Distribuzione:
00060 Capena (RM) - Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scorano
Telefono +39 06 907 790 01

Reg. Imprese di Bolzano (BZ)
C.F. e P. IVA (IT) 00125230219
Cap. Soc. € 25.000.000,00 i.v.
Socio Unico: Würth International AG - Coira (CH)