

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

VdS

Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12-16
74653 Künzelsau

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom /TT.MM.JJJJJ valid from /dd.mm.yyyy	gültig bis /TT.MM.JJJJJ valid until /dd.mm.yyyy
G 414026	4	12.12.2022	11.12.2026

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval
Rohrschelle/ Pipe bracket
"TIPP Robust ohne Einlage VDS"/
"TIPP Robust without insert VDS"

Verwendung
Use
in ortsfesten Wasserlöschanlagen
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval
VdS 2344:2014-07
VdS 2100-10:2022-08

Köln, den 12.12.2022

Dr. Reinermann

Geschäftsführer
Managing Director

ppa. Bellingen

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

 DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-11149-01-01

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 414026 vom/ dated 12.12.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Rohrschelle/ Pipe bracket</p> <p>in den Größen/ in the sizes:</p> <p>DN 20 bis einschließlich DN 50 für Anschlussgewinde M 8/ DN 20 to DN 50 incl. for connection thread M 8</p> <p>>DN 50 bis einschließlich DN 100 für Anschlussgewinde M 10/ >DN 50 to DN 100 incl. for connection thread M 10</p> <p>>DN 100 bis einschließlich DN 150 für Anschlussgewinde M 12/ >DN 100 to DN 150 incl. for connection thread M 12</p> <p>>DN 150 bis einschließlich DN 200 für Anschlussgewinde M 16/ >DN 150 to DN 200 incl. for connection thread M 16</p> <p>>DN 200 bis einschließlich DN 250 für Anschlussgewinde M 20/ >DN 200 to DN 250 incl. for connection thread M 20</p>	TIPP Robust ohne Einlage VDS		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 414026 vom/ dated 12.12.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfberichte/ VdS test reports	WAL 14072 221940-AU01+WAL01-PB01	07.10.2014 12.12.2022	19
Liste der eingereichten technischen Unterlagen, sowie alle darin aufgeführten Dokumente/ List of the technical documents submitted and all documents specified therein	Sprinklerrohrschielle TIPP® Robust ohne Einlage	02.11.2022	1

Anlage / Enclosure 3**Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 414026 vom/ dated 12.12.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

KEINE

NONE